

# Так будет ли водный коллапс?

В "Ордынской газете" (№27 за 1 июля нынешнего года) был опубликован мой материал под заголовком "И снова водный коллапс". Написать его меня побудила тяжелая обстановка со снабжением водой в летнее время в Ордынском. Хотел привлечь внимание властей поселка и в целом района на то, что без летнего водопровода, который выручал в жаркую погоду, населению не обойтись. Привел доводы, которые пагубно сказались на быте людей из-за скороспешной ликвидации водоразборных колонок. Назвал другие аргументы.

Для того, чтобы мое выступление не оказалось пустым звуком, направил обращение, основанное на фактах, указанных в материале, в общественную приемную правительства Новосибирской области, откуда его переслали в администрацию Ордынского района. И вот получаю ответ.

Приведу его полностью.

**"Уважаемый Григорий Федорович! В ответ на ваше обращение, поступившее в правительство Новосибирской области, направленное для рассмотрения в администрацию Ордынского района Новосибирской области о перебоях с водоснабжением, сообщаем следующее.**

**В р.п. Ордынское и в с. Вагайцево осуществляет деятельность по предоставлению услуг водоснабжения общество с ограниченной ответственностью "Ордынское водоканализационное хозяйство" (далее - ООО "ВКХ"). По вопросу о перебоях с водоснабжением в с. Вагайцево ООО "ВКХ" сообщили, что водоснабжение абонентов осуществляется с помощью 16 артезианских скважин. В зимний период для стабильного и бесперебойного водоснабжения достаточно работы 4 скважин. В летний период даже при одновременной работе всех 16 скважин происходит падение давления в магистральном водопроводе из-за значительного повышения разбора воды населением с. Вагайцево. Так же невозможно произвести запуск водопровода для летнего полива из водоёмов по причине его ветхого состояния, требующего капитального ремонта (замены). В настоящее время запущены все 16 артезианских скважин, все запорные арматуры открыты, на период с 1.06.2020 г. по 30.06.2020 г. объем поднятия воды составил 109000 куб. м., что является 3-х месячной нормой водозабора. Также проводится активная работа по выявлению бездоговорного водопотребления, и фактов безучётного пользования водным ресурсом, и несанкционированного использования оборудования повышающего давления в центральной системе водоснабжения.**

Принято решение в период пиковых нагрузок летнего сезона накопленную за ночь воду подавать с дополнительным давлением с 7-00 до 9-00, с 12-00 до 14-00, с 19-00 до полного расхода резервуаров.

Вопрос о перебоях с водоснабжением в с. Вагайцево и р. п. Ордынское Ордынского района Новосибирской области (далее - р. п. Ордынское) стоит на контроле в администрации р. п. Ордынское. Для решения вопроса администрация р. п. Ордынское заключила соглашение с фондом модернизации жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах". На основании соглашения разработана проектно-сметная документация на строительство резервуаров чистой воды с комплексом очистки в р. п. Ордынское. На данный момент проект проходит государственную вневедомственную экспертизу. Строительство объекта запланировано на 2023 год.

Реализация данного проекта позволит обеспечить жителей р. п. Ордынское и с. Вагайцево качественной питьевой водой, а также позволит создать запас воды достаточный для преодоления пиковых периодов летнего сезона без перебоев в водоснабжении."

Также получаю ответ из администрации посёлка Ордынское.

«В ответ на статью «И снова водный коллапс», опубликованной в номере за 1 июля 2020 года по вопросу «летнего» водопровода, водоразборных колонок и перебоев водоснабжения в летний период, можем сообщить следующее.

«Летний» водопровод в р.п. Ордынское был построен более 30 лет назад за счет средств жителей и организаций р.п. Ордынское и использовался для полива приусадебных участков.

За время эксплуатации «летний» водопровод пришел в полную негодность. На сегодняшний день, после запуска насосной станции, на магистрали «летнего» водопровода образовывается не менее десятка порывов, вследствие чего давление в системе падает, работу станции приходится останавливать до устранения порывов.

Согласно п.4 ст. 14 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится организация в границах поселения водоснабжения населения чистой питьевой водой для личных и бытовых нужд.

В действующем законодательстве отсутствует такое определение как «летний» полив, «летний» водопровод, а кроме того действующим законодательством не предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по обеспечению населения водой для полива приусадебных участков.

Таким образом, законных оснований использования бюджетных средств для ремонта/замены «летнего» водопровода у администрации р.п. Ордынское нет.

Также хотим обратить внимание, что «летний» водопровод в р.п. Ордынское не демонтировался, планов на демонтаж «летнего» водопровода у администрации р.п. Ордынское нет.

Относительно вопроса уличных водоразборных колонок сообщаем, что главное предназначение данных колонок – это обеспечение чистой питьевой водой близлежащих домовладений, не подключенных к центральному водопроводу.

Согласно п. 8.20 СНиП 2.04.02-84 и п. 11.19 СП 31.13330.2012. радиус действия водозаборной колонки следует принимать не более 100 м.

При условии, когда все домовладения, расположенные в радиусе не более 100 метров от водозаборной колонки, подключены к центральному водопроводу, необходимость в данной водозаборной колонке отпадает, и колонка ликвидируется.

Относительно перебоев в водоснабжении сообщаем, что водоснабжение абонентов р.п. Ордынское осуществляется с помощью шестнадцати артезианских скважин. В зимний период для стабильного и бесперебойного водоснабжения рабочего поселка достаточно работы четырех скважин из шестнадцати.

В летний период, при солнечной погоде, даже при одновременной работе всех шестнадцати скважин зачастую происходит падение давления в магистральном водопроводе. Это вызвано тем, что в летний период в разы повышается разбор воды жителями р.п. Ордынское, осуществляющими полив приусадебных участков, а также наполнение емкостей водой для последующего полива.

Этот вопрос стоит на контроле в администрации р.п. Ордынское и для его решения предпринимаются конкретные меры.

Принято решение в период пиковых нагрузок летнего сезона накопленную за ночь воду подавать с дополнительным давлением с 7-00 до 9-00, с 12-00 до 14-00, с 19-00 до полного расхода резервуаров.

Кроме того, в соответствии с соглашением заключенного между администрацией р.п. Ордынское и Фондом модернизации ЖКХ НСО, заключенного в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах», разработана проектно-сметная документация на строительство резервуаров чистой воды с комплексом очистки в р.п. Ордынское.

На сегодняшний день проектно-сметная документация на строительство резервуаров чистой воды с комплексом очистки в р.п. Ордынское проходит государственную экспертизу.

Согласно вышеуказанной программы, выделение средств на строительство резервуаров чистой воды с комплексом очистки в р.п. Ордынское запланировано на 2023 год.

Реализация этого проекта позволит обеспечить жителей р.п. Ордынское качественной питьевой водой, а также позволит создать в р.п. Ордынское запас воды

**достаточный для преодоления пиковых периодов летнего сезона без перебоев в водоснабжении».**

Что можно понять из этих ответов? Это то, что как минимум на ближайшее время, до того, пока не будут (и будут ли?) построены резервуары чистой воды с комплексом очистки, которые только планируется начать строить в 2023 году, воды в посёлке в летнюю жару так и не будет хватать. Вопрос ведь стоит в том, что не хватает воды в летний период, а отсюда уже вытекают все другие обстоятельства: хождение населения в поисках водоразборных колонок, безоговорное потребление, безучётное пользование водными ресурсами, использование несанкционированного оборудования, повышающего давление в центральной системе водоснабжения и т. д. Я живу в Ордынском уже более 40 лет, и всегда в летние периоды эта проблема выходила на первое место; решали ее запуском "летников".

Как мне кажется, тратить средства на строительство этих резервуаров, подъём из под земли в пиковое время троекратной нормы воды и ее очистку куда дороже, нежели отремонтировать (даже капитально) или вновь проложить летний водопровод. Для этого можно привлечь частично разовые целевые средства населения поселка. И потом, при долевом участии с поселковой администрацией, заняться его ремонтом или строительством. Ведь было же так при строительстве автопарковки у центральной районной больницы. Тогда прекратится и безоговорное водопотребление, и не будет безучётного использования водных ресурсов. Да и простая вода из водоема куда дешевле, чем питьевая, на которую коммунальное хозяйство тратит огромные средства. А с теми, кто будет пользоваться летним водопроводом, заключат договора.

А если все пойдёт, как сказано в ответе районной администрации, то, мне кажется, мы в жаркие дни лета будем испытывать ещё не один водный коллапс.

**Григорий ЛЫСЕНКО**

Предложение автора прокомментировал заместитель главы р. п. Ордынское Сергей Ромашов:

– В 2018 году жители посёлка, пользовавшиеся «летником», обратились в поссовет с предложением восстановить его за свой счёт, однако сумма оказалась для них неподъёмной. Стоимость замены/ремонта одного километра «летнего» водопровода на то время составила 786 тысяч рублей. «Летник» обслуживал 660 домовладений, за его пользование абоненты платили 500 рублей в месяц. По инициативному бюджетированию заменить/восстановить «летник» невозможно, так как это нецелевые траты бюджетных средств.